

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



Myönnetty 8.3.2021

Voimassa 8.3.2026

Eurofins Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5§ nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun säännökset sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (555/2013) 1§ säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

Valmistaja

Zhejiang Cycon Water Industry Co., Ltd. Kiina

Tuote

Palloventtiilit, joissa puserrusliittimet kupariputkille

Tuotekoodit ja koot:

05.01.2207.023	12 mm
05.01.2207.024	15 mm
05.01.2207.025	18 mm
05.01.2207.026	22 mm
05.01.2207.027	28 mm

Palloventtiilit DN 10 – DN 50, kierrelitospäin

Tuotekoodit ja koot:

05.01.2208.023	G 3/8"
05.01.2208.024	G 1/2"
05.01.2208.025	G 3/4"
05.01.2208.026	G 1"
05.01.2208.027	G 1-1/4"
05.01.2208.028	G 1-1/2"
05.01.2208.029	G 2"

Kuulasulkuventtiilit

Tuotekoodit ja koot (sisäkierre x liitin):

05.01.2583.022	G 1/2 x 10mm
05.01.2583.023	G 1/2 x 12mm
05.01.2583.024	G 1/2 x 15mm
05.01.2583.025	10 x 10mm
05.01.2583.026	12 x 10mm
05.01.2583.027	12 x 12mm
05.01.2583.121	15 x 10mm
05.01.2583.122	15 x 12mm
05.01.2583.123	15 x 15mm

Kuulasulkuventtiilit, ulkokiertein (kalusteliittimet)

Tuotekoodit ja koot:

05.01.2548.024	suora G 1/2 x G 3/4,
05.01.2549.024	G 1/2 x G 3/4, epäkesko, siirto 9mm

Kuulasululla varustetut kulmaliittimet

Tuotekoodit ja koot (ulkokierre x liitin):

05.01.4124.022	G½ x 10mm
05.01.4124.023	G½ x 12mm
05.01.4124.024	G½ x 15mm

Kuulasululla varustetut pintakulmaliittimet

Tuotekoodit ja koot (ulko- ja sisäkierre x liitin):

05.01.4122.124	G¾ - G½ x 12mm
----------------	----------------

Hyväksynnän laajuus

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen venttiilien täyttävän Ympäristöministeriön asetuksien 477/2019 ja 481/2019 asettamat olennaiset tekniset vaatimukset sulkuventtiileille ja kupariputkien liittimille.

Muut ehdot

Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa toimitettava tuotteen mukana.

Merkitseminen

Valmistajan on merkittävä sulkuventtiilit pysyvästi niin, että ne ovat yksilöitävissä ja jäljitettävissä. Valmistajan on merkittävä sulkuventtiili siten, että sulkuventtiilin merkinnöistä on oltava luettavissa vähintään, nimelliskoko (DN) tai kierrekoko, paineluokka PN 10 tai suurempi, merkintä materiaalista, valmistusajankohta ja virtaussuuntanuoli, (jos virtaus on vain toiseen suuntaan) sekä valmistajan tunnistetiedot:

logo .

Valmistaja voi käyttää merkinnässä myös tyyppihyväksyntänumeroa, jonka voi lyhentää muotoon ”21-000277-TH”.

Voimassaoloaika

Päätös tulee voimaan 8.3.2021 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 8.3.2026 saakka.

LAADUNVALVONNAN VARMENNUS

Laadunvarmentaja

Eurofins Expert Services Oy, Espoo

Laadunvarmennussopimus

29.3.2016 allekirjoitettu tai sen jälkeen päivitetty laadunvarmennussopimus A-00035-16.

HUOMAUTUKSET

Tyyppihyväksyntäpäätös on julkinen. Niistä pidetään luetteloa joka on saatavana Eurofins Expert Services Oy:n internetsivuilta.

Eurofins Expert Services Oy toimii eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 18 §:n nojalla Ympäristöministeriön hyväksymänä tyyppihyväksyntälaitoksena ja FINAS:n akkreditoimana sertifiointilaitoksena (S017).

Tuotteella on aiemmin ollut Todistus Tyyppihyväksyntä asetuksen mukaisuudesta TH Tod. 00052-18.

VOIMASSAOLON EHDOT

Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tämän päätöksen voimassaolo päättyy.

Tyyppihyväksyntäpäätös annetaan määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Eurofins Expert Services Oy edellyttää vuosittaista sisäisen laadunvalvonnan varmistamista sen varmistamiseksi, että tuotteen ominaisuudet vastaavat valmistajan ilmoittamia ominaisuuksia.

Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa Tyyppihyväksyntäpäätöksen haltija. Eurofins Expert Services Oy ei tätä Tyyppihyväksyntää myöntäessään sitoudu minkäänlaiseen korvausvastuuseen henkilö- tai muusta vahingosta, mikä Tyyppihyväksynnän mukaista tuotetta käytettäessä välittömästi tai epäsuorasti aiheutuu.

Eurofins Expert Services Oy:n tai Eurofinsin nimen käyttäminen missään muussa muodossa mainoksissa tai tämän Tyyppihyväksyntäpäätöksen osittainen jakelu on sallittu vain Eurofins Expert Services Oy:n kirjallisella luvalla.

TYYPPIHYVÄKSYNNÄN PERUUTTAMINEN

Tyyppihyväksyntä peruutetaan, jos

- rakennustuote ei täytä tyyppihyväksyntäasetuksen olennaisia teknisiä vaatimuksia.
- maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja puutteita.
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta.

HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus sulkuventtiilien olennaisista teknisistä vaatimuksista 477/2019 ja asetus tyyppihyväksynnästä 6/19, voimassa 1.1.2020 alkaen

Ympäristöministeriön asetus kupariputkien liittimien olennaisista teknisistä vaatimuksista 481/2019 ja asetus tyyppihyväksynnästä 1/19, voimassa 1.1.2020 alkaen

Katja Vahtikari
Tiimipäällikkö

Tatu Toivonen
Pääarvioija
TatuToivonen@eurofins.fi

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti.

LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki

TIEDOKSI

Eurofins Expert Services Oy, Laadunvalvonta